

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KASIM 2025 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Başvuru Dönemi : ARALIK 2025

Karar No : 2025-12

Yayın Tarihi: 12/01/2026

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında **(Değişik:RG-9/5/2021-31479)** “*Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, OSB müdürü, bölge dağıtım şirketinden uzman bir personel ile OSB’den konusunda uzman bir personel olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.*” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgâr ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Müdürlüğümüze yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Dolayısıyla, Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanan değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis etmesi gerekmektedir.

Sıra No	Başvuru No	Tesisi Türü	Bağlantı Noktası	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu gücü (kw)	Kaynak Tipi	Değerlendirme Sonucu	
2	20251102	5/1.c	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	850	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
3	20251103	5/1.c	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	2400	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
4	20251104	5/1.c	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	400	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

5	20251105	5/1.c	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1499(Mevcut=999)	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
6	20251106	5/1.c	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
7	20251107	5/1.h	KAYACIK TM TRA (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1250	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

8	20251108	5/1.c	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
9	20251109	5/1.c	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	800	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
11	20251111	5/1.h	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

13	20251113	5/1.h	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	960	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
14	20251114	5/1.h	Konya OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
15	20251115	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	750	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

16	20251116	5/1.h	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	630	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
17	20251117	5/1.h	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	3840	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
18	20251118	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	999	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

19	20251119	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1200	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
20	20251120	5/1.h	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
21	20251121	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	2400	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

22	20251122	5/1.h	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1600	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
23	20251123	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	500	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
24	20251124	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	378	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

25	20251125	5/1.h	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	3000	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
26	20251126	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	999	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
27	20251127	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	640	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
28	20251128	5/1.h	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	999	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

29	20251129	5/1.h	Kayacık TM TRA(Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	999	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
30	20251130	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	750	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
31	20251131	Sanayi	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

32	20251132	Sanayi	Kayacık TM TRA(Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi BüyükKayacık Mahallesi	2000	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
----	----------	--------	----------------------	---	------	-------	--	---------